



2014-11-13

Diarienummer  
551-7849-14  
Anläggningsnummer  
0880-1206

██████████@  
kalmarenergi.se

## Ansökan om villkorsändring, Moskogens kraftvärmeverk på fastigheten Moskogen 1:2, m.fl. Kalmar kommun

### Beslut

Miljöprövningsdelegationen vid Länstyrelsen i Kalmar län ändrar villkor 3 i Kalmar Energi Värme AB: s tillstånd till anläggning för förbränning (dnr 551-11780-06) så att det får följande lydelse.

13. För att villkoret ska vara uppfyllt ska begränsningsvärden enligt nedan avseende kondensat som släpps ut till utjämningsdamm innehållas 10 månader av 12 under en rullande tolv månadersperiod. Vattnets temperatur vid utsläpp från utjämningsdamm till recipient får ej överstiga 30 ° C.

Parameter	Begränsningsvärde
Ammonium	15 mg/l
pH	6,5-9
Suspenderade ämnen	10 mg/l
Kadmium	2 µg/l
Kvikksilver	1 µg/l
Nickel	10 µg/l
Bly	10 µg/l
Zink	100 µg/l
Arsenik	5 µg/l
Krom	25 µg/l

## **Redogörelse för ärendet**

### **Tidigare beslut**

Miljöprövningsdelegationen har i beslut den 12 juli 2007 med dnr 551–11780–06, meddelat Bolaget tillstånd till anläggning för förbränning. Tillståndets slutliga villkor fastställdes i Miljöprövningsdelegationens beslut den 30 september 2014 med dnr 551-9177-13.

### **Ärendets handläggning**

Bolaget inkom till länsstyrelsen med ansökan om villkorsändring den 10 november 2014.

### **Bolagets yrkande**

#### **Yrkande**

Bolaget ansöker i enlighet med bestämmelsen i 24 kap. 8 § miljöbalken om att Miljöprövningsdelegationen ändrar villkor 3 i tillståndbeslut 551–11780–06. Bolaget yrkar att villkoret ändras så att kondensvattnets temperatur mäts vid utsläppet till recipienten istället för där vattnet går ut till utjämningsdammen.

#### **Skäl för ansökan**

Bolaget uppger att ändringen påkallas av omständigheter som inte förutsågs när tillståndet gavs.

### **Bedömning**

Miljöprövningsdelegationen får ändra villkor om det är uppenbart att villkoret är strängare än nödvändigt (24 kap 8 § miljöbalken). Miljöprövningsdelegationen biföll i sitt beslut med dnr 551-9177-13 om slutliga villkor Bolagets yrkande beträffande kondensvattnets temperatur. Bolaget har i efterhand insett att man inkommit med ett felaktigt yrkande och ansöker därför om villkorsändring. Miljöprövningsdelegationen konstaterar att syftet med begränsningsvärdet är att skydda recipienten från plötsliga temperaturförändringar, vilket ändå uppfylls med det ändrade villkoret. Ansökan kan därför bifallas.

Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar län. I beslutet deltog ordförande Carl-Axel Persson och miljösakkunnig Lotta Bohman. Föredragande har varit miljöskyddshandläggare Peter Pallin.

BESLUT

3 (3)

2014-11-13

551-7849-14



Carl-Axel Persson



Lotta Bohman

### **Bilagor**

Hur man överklagar

### Kopia

██████████@kalmar.se  
registrator@naturvardsverket.se  
havochovatten@havochovatten.se