



Rambo AB
Rebecka.olsson@rambo.se

Ändring av villkor i tillstånd till Siviks avfallsanläggning

Miljöprövningsdelegationens beslut

Villkorsändring

Miljöprövningsdelegationen ändrar villkor 33 i tillståndet från den 8 februari 2018 (diarienummer 43655-2016) och beslut om slutliga villkor från den 28 augusti 2023 (diarienummer 52736-2022).

Villkoret ska ha följande lydelse (ändring understruken).

33. Vid ombyggnation av avloppssystemet för behandlat vatten ska utsläppspunkten i Saltö fjord förläggas med de ungefärliga koordinaterna i sidled N 6464110, E 116860 (koordinatsystem SWEREF 99 12 00) och på ett djup om minst cirka 17 meter.

Tillståndet gäller i övrigt

Tillståndet från den 8 februari 2018 samt beslut om slutliga villkor från den 4 november 2021 och den 28 augusti 2023 gäller i de delar som inte ändras genom beslutet om villkorsändring.

Delgivning sker genom kungörelse

Miljöprövningsdelegationen beslutar att delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelse. Kungörelsen införs inom tio dagar i Post- och Inrikes Tidningar samt i ortstidningarna Göteborgs-Posten, Bohusläningen och Lysekilsposten.

Beslutet hålls tillgängligt hos Länsstyrelsen Västra Götaland och hos kommunkansliet eller motsvarande i Lysekils kommun.

Kungörelsedelgivningen sker med stöd av 47 och 49 §§ delgivningslagen (2010:1932).

Redogörelse för ärendet

Bakgrunden till ansökan

Rambo AB (sökanden) ansöker om att ändra djupet för utsläppspunkten i vattenförekomsten Saltö fjord utanför Lysekil. Den tekniska utformningen gör att utloppet på ledningen behöver riktas uppåt och då hamnar grundare än 18,3 meter.

Gällande tillstånd

Miljöprövningsdelegationen gav den 8 februari 2018 (diarienummer 43655-2016) tillstånd till fortsatt deponering och avfallshantering på fastigheten Sivik 1:5 i Lysekils kommun. Slutliga villkor fastställdes den 4 november 2021 (diarienummer 16672-2021) och den 28 augusti 2023 (diarienummer 52736-2022). För verksamheten gäller bland annat följande villkor.

33. Vid ombyggnation av avloppssystemet för behandlat vatten ska utsläppspunkten i Saltö fjord förläggas med de ungefärliga koordinaterna i sidled N 6464110, E 116860 (koordinatsystem SWEREF 99 12 00) och på ett djup av minst 18,3 meter.

Hur ansökan har handlagts hos Miljöprövningsdelegationen

Ansökan om villkorsändring kom in till Miljöprövningsdelegationen den 16 april 2025. Ansökan har kungjorts på Länsstyrelsens webbplats och i ortstidningarna Göteborgs-Posten, Bohuslänningen och Lysekilsposten samt remitterats till Länsstyrelsen och miljönämnden i mellersta Bohuslän.

Yttranden har kommit in från Länsstyrelsen och Miljönämnden. Sökanden har fått tillfälle att bemöta yttrandena.

Vad ansökan avser

Rambo AB (sökanden) ansöker om att villkor 33 i tillståndet från den 28 augusti 2023 ska ändras till följande.

- Vid ombyggnation av avloppssystemet för behandlat vatten ska utsläppspunkten i Saltö fjord förläggas med de ungefärliga koordinaterna i sidled N 6464110, E 116860 (koordinatsystem SWEREF 99 12 00) och på ett djup av minst ca 17 meter.

Sökandens argument för villkorsändring

Befintligt villkor anger det djup på 18,3 meter som det är till havsbotten i den aktuella utsläppspunkten. Utloppsledningen kommer att fästas in i botten med betongvikter. Rekommendationen är att själva utloppet på ledningen riktas uppåt vilket medför att själva utloppshålet i ledningen hamnar grundare än havsbotten. Det resulterar i att själva utsläppspunkten hamnar grundare än 18,3 meter. Dessa omständigheter förutsågs inte när tillståndet gavs.

Den fastställda utsläppspunkten är även precis utanför den fastighet som ledningen dras igenom. Genom att förskjuta koordinaten några meter i sidled medför det att endast en fastighet berörs, vilket underlättar arbetet.

En analys av salthaltsdata från fem år vid närliggande Släggö genomförd 2023 visar att språngskiktet sommartid är beläget mellan 5–10 meter och mellan 10–15 meter vintertid. Då utsläppspunkten fortsatt bedöms vara under språngskiktet bedöms ändringen inte medföra någon ytterligare påverkan på människors hälsa och miljön.

Yttranden från myndigheter i sammanfattning

Länsstyrelsen

Ändringen innebär att utsläppspunkten ändras något i position och får en grundare placering. Anledningen till ändringen är främst kopplat till utsläppspunktens tekniska utformning, vilket var okänt för sökanden. Utifrån data från SMHI:s vattenwebb kan länsstyrelsen konstatera att utsläppspunkten sannolikt hamnar över språngskiktet under främst hösten, alltså cirka 25 % av tiden. I den analys som Marine Monitoring gjort delas tiden upp på en sommarperiod och en vinterperiod. Man missar alltså hösten. Att minska djupet med cirka 1 meter kommer öka risken för att utsläppspunkten hamnar över språngskiktet under en längre tid på året än 25 %. En uppskattning är cirka 4 % mer. Men så länge utsläppspunkten hålls under 17 meter anser länsstyrelsen att skillnaden inte är betydande för vattenförekomsten. Sökanden bör i sin utformning av förankringen sträva efter att ändå komma så djupt som möjligt.

Miljönämnden i mellersta Bohuslän

Nämnden har inga synpunkter på föreslagen åtgärd.

Sökandens bemötande av yttrandena

För att inte riskera en villkorsöverträdelse på grund av omständigheter vid nerläggning av sjöledning har sökanden avrundat djupet till cirka 17 meter. Sökanden avser dock att lägga utsläppspunkten så djupt som möjligt.

Motiveringen till Miljöprövningsdelegationens beslut

Enligt 24 kap. 13 § miljöbalken får tillståndsmyndigheten besluta att ändra eller upphäva villkor i ett tillståndsbeslut efter ansökan av tillståndshavaren. Dock får villkoret upphävas eller mildras endast om det är uppenbart att villkoret inte längre behövs eller är strängare än nödvändigt eller om ändringen påkallas av omständigheter som inte förutsågs när tillståndet gavs.

Den slutliga tekniska utformningen var inte känd när slutliga villkor fastställdes för verksamheten. Sökanden utgick från att utloppet placerades vertikalt längs havsbotten. Efter utförligare projektering och utformning anger sökanden att utloppet behöver riktas uppåt från havsbotten och att själva utsläppspunkten då blir grundare än villkoret medger.

Miljöprövningsdelegationen delar Länsstyrelsens uppfattning att en ändring av utsläppspunkten från cirka 18 meter till cirka 17 meter inte kommer att innebära en betydande skillnad för vattenförekomsten. Villkoret anger ett minsta djup på cirka 17 meter. Med cirka i detta fall innebär att utloppspunkten kan ändras någon decimeter, dock inte en halvmeter. Sökanden bör däremot sträva efter att förlägga utloppspunkten så djupt som möjligt. Miljöprövningsdelegationen bedömer att omständigheterna inte förutsågs när tillståndet gavs och att villkoret kan ändras enligt sökandens begäran.

Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län. I beslutet har Sabine Lagerberg, ordförande, och Lena Niklasson, miljösakkunnig, deltagit. Ärendet har beretts av Mona Ljunggren, miljöhandläggare.

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Så här överklagar ni Miljöprövningsdelegationens beslut

Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. **Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till Länsstyrelsen.** Länsstyrelsens e-postadress är vastragotaland@lansstyrelsen.se. Skickar ni med vanlig post är adressen Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

Har överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar Länsstyrelsen överklagandet och handlingarna till mark- och miljödomstolen.

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen **senast den 17 oktober 2025.**

Om den som överklagar är en part som företräder det allmänna (till exempel Naturvårdsverket, Länsstyrelsen eller kommunens miljönämnd), ska överklagandet dock ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen ska ni ange

- ert namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress,
- vilket beslut ni överklagar, till exempel genom att ange beslutsdatum och ärendets diarienummer, samt
- hur ni anser att Miljöprövningsdelegationens beslut ska ändras och varför det ska ändras.

Sändlista

Externt

- Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
- Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
- Miljönämnden i mellersta Bohuslän, miljoenheten@sotenas.se
- Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt, beredningssekretariat.vastragotaland@lansstyrelsen.se
- Aktförvararen i Lysekils kommun

Internt inom Miljöprövningsdelegationen och Länsstyrelsen

- Sabine Lagerberg
- Lena Niklasson
- Mona Ljunggren
- Monica Lind
- Alexandra Bulat Arp

- Helena Laneby